

Департамент образования и науки
Курганской области
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
**«ШУМИХИНСКИЙ АГРАРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**
641100 г. Шумиха ул. Ленина, 112
Тел/факс (35245) 2-11-57
№ 270 от «17» марта 2020г.

Директору Департамента образования
и науки Курганской области
Кочерову А.Б.

Отчет

**ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»
по Представлению ОНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области №1 от 06.11.2019 года
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения и
по Представлению ОНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области №2 от 06.11.2019 года
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

По Представлению ОНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области №1 от 06.11.2019 года об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» проделана следующая работа:

- замечание по п.1 (в здании учебного корпуса обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АУПС включено в аварийном режиме) устранено. (Договор № 402/19 от 13.08.2019г. по текущему ремонту АПС и СОУЭ с ИП Менцель А.В.)

- замечание по п.2 (в здании общежития не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АУПС включено в аварийном режиме. ШС №13 в неисправном состоянии) устранено. (Договор № 402/19 от 13.08.2019г. по текущему ремонту АПС и СОУЭ с ИП Менцель А.В.)

По Представлению ОНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области №2 от 06.11.2019 года об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» проделана следующая работа:

- замечание п.1 (Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара. (учебное здание) на пульт пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации) устранено. (Договор №578/19 от 19.11.2019г. на монтаж и подключение дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара, на пульт пожарной охраны без участия работников с ИП Менцель А.В.)

- замечание п.2 (Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара. (общежитие) на пульт пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации) устранено. (Договор №578/19 от 19.11.2019г. на монтаж и подключение дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работников с ИП Менцель А.В.)

- замечание п.3 (Помещения 1 и 2 этажа в здании общежития не защищены автоматической пожарной сигнализацией) устранено. (Договор №579/19 от 19.11.2019г. на монтаж автоматической пожарной сигнализации с ИП Менцель А.В.)

- по замечанию п.4 (В здании общежития на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах) работы выполнены.

Все указанные в представлениях ОИД и ИР ГУ МЧС России по Курганской области нарушения устранены в срок.

Директор ГБПОУ «Шумихинский
аграрно-строительный колледж»



Т.А. Букреева