



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
МИШКИНСКОМУ, ШУМИХИНСКОМУ И  
ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНАМ  
641100, г. Шумиха, ул. Гагарина, д. 6  
телефон (35245) 2-13-62  
факс (35245) 2-13-62

Директору  
Государственного бюджетного  
профессионального образовательного  
учреждения «Шумихинский аграрно-  
строительный колледж»  
Т.А. Букреевой  
Курганская область Шумихинский район,  
г. Шумиха, ул. Ленина, 112  
(юридический адрес)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

« 06 » ноября 2019 г.

г. Шумиха

Я, главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Матвеев Андрей Михайлович рассмотрев постановление № 49 от « 06 » ноября 2019 года об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо: - директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шумихинский аграрно-строительный колледж» Букрееву Татьяну Александровну

установил, что: 29 октября 2019 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой - выездной проверки, по распоряжению № 58 от 15.10.2019 года, проводимой отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области, должностное лицо - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шумихинский аграрно-строительный колледж» Букреева Татьяна Александровна нарушила «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012; в зданиях ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» расположенных по адресу : Курганская область Шумихинский район г. Шумиха, ул.Ленина, 112, а именно:

<p>1. Руководителем организации в здании учебного корпуса не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, (а именно: АУПС включено в аварийном режиме, ШС №13 в неисправном состоянии)</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»</p>
<p>2. Руководителем организации в здании общежития не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (а именно: АУПС включено в аварийном режиме (3 и 4 этаж).</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»</p>

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
( указываются статья и законодательный лист предусматривающие ответственность )

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Предоставить документы, подтверждающие выполнение требований пожарной безопасности

**В течении 1 ( одного ) месяца** с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить письменно о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление по адресу: г. Шумиха, ул. Гагарина, 6 в соответствии со **ст. 19.7** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за непредставление сведений предусмотрена административная ответственность.


В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность

Главный специалист ОНД и ИР по Мишкинскому, Шумихинскому  
и Юргамышскому районам УНД и ИР ГУ МЧС России по Курганской области  
майор внутренней службы  А.М. Матвеев

Представление получил(а)

« 05 » ноября 2019 г.

( подпись должностного лица )

  
( расшифровка подписи Ф.И.О. )

Представление направлено \_\_\_\_\_  
( дата, № почтового отделения и № заказного письма )