



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
МИШКИНСКОМУ, ШУМИХИНСКОМУ И
ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНАМ
641100, г. Шумиха, ул. Гагарина, д. 6
телефон (35245) 2-13-62
факс (35245) 2-13-62

Государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению «Шумихинский аграрно-
строительный колледж»
Курганская область Шумихинский район,
г. Шумиха, ул. Ленина, 112
(юридический адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 06 » ноября 2019 г.

г. Шумиха

Я, главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Матвеев Андрей Михайлович рассмотрев постановление № 50 от « 06 » ноября 2019 года об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо: - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шумихинский аграрно-строительный колледж» по адресу: Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул.Ленина,112

установил, что: 29 октября 2019 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой - выездной проверки, по распоряжению № 58 от 15.10.2019 года, проводимой отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области, юридическое лицо - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шумихинский аграрно-строительный колледж» нарушило Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ; СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в зданиях Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шумихинский аграрно-строительный колледж» расположенных по адресу : Курганская область Шумихинский район г. Шумиха, ул.Ленина, 112, а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4; ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 (общежитие) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4; ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Помещения 1и 2 этажа в здании общежития не защищены автоматической пожарной сигнализацией	ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, Приложение А п.А.3, п.А.4, п.А.10, табл. А.1. п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
4.В здании общежития на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.4 ст. 4; ст.55 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частями 1 ст. 20.4
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статья и законодательный лист предусматривающие ответственность)


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Предоставить документы, подтверждающие выполнение требований пожарной безопасности


В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить письменно о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление по адресу: г. Шумиха, ул. Гагарина, 6 в соответствии со **ст. 19.7** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за непредставление сведений предусмотрена административная ответственность.


В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за непринятия мер по устраниению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность

Главный специалист ОНД и ПР по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам
 майор внутренней службы  А.М. Матвеев

Представление получил(а):

« 06 » ноября 20 13 г.


 (подпись должностного лица)


 (расшифровка подписи Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)